

Bartoszyce 29.04.2011r

PZ-5580/24-3/11

*04 p.m.
2011.05.06 M*



DECYZJA Nr 99/11

Na podstawie art. 26 ust.1, pkt 1, art. 27 Ustawy z dnia 24.08.1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 z późniejszą zmianą) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 3 KPA, w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej opisanymi w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych w dniu 29.04.2011r. przeprowadzonych przez starszego inspektora d/s kontrolno-rozpoznawczych asp. Jarosława Popławskiego w Urzędzie Gminy w Bartoszycach Plac Zwycięstwa 2 nakazuje się Wójtowi Gminy Bartoszyce w ustalonym niżej terminie wykonanie następujących obowiązków:

l.p	Obowiązki i podstawa prawna	Termin wykonania
1.	Dokonać aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Podstawa prawna: § 6. 7. Rozporządzenia MSWiA z dnia 07.czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719)	06.06.2011r
2.	Dokonać oznakowania głównego zaworu gazowego pożarniczym znakiem informacyjnym. Podstawa prawna: § 4. 2. pkt 4 ppkt d Rozporządzenia jak w pkt 1 Decyzji.	06.06.2011r
3.	Zaktualizować instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru (brak numeru 112) Podstawa prawna: § 4. 2. pkt 3. Rozporządzenia jak w pkt 1 Decyzji.	06.06.2011r
4.	Oznakować gaśnice w piwnicy budynku i przy pomieszczeniu serwerowni. Podstawa prawna: § 4. 2. pkt 4 ppkt b Rozporządzenia jak w pkt 1 Decyzji.	06.06.2011r

5.	Dokonać oznakowania wyjścia ewakuacyjnego z piwnicy obiektu znakiem zgodnym z Polską Normą. Podstawa prawna: § 4. 2. pkt 4 ppkt a Rozporządzenia jak w pkt 1 Decyzji.	06.06.2011r
----	---	-------------

UZASADNIENIE

W/w nieprawidłowości stanowią naruszenie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i stwarzają możliwość powstania pożaru bądź innego miejscowego zagrożenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszychach, ul. Bema 36, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymują:

1.adresat.

2.a/a



KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Bartoszychach
woj. warmińsko-mazurskie

brzg. mgr inż. Andrzej Szamreto

/podpis/