



GMINA BARTOSZYCE
ul. Plac Zwycięstwa 2
11 – 200 Bartoszyce

Tel. +48 89 300 03 69,
Tel. +48 89 307 01 50,
fax. +48 89 762 12 93,
b.rybak@gmina-bartoszyce.pl

Bartoszyce, 2020-06-05

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Nr 1

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **IB.271.19.2020.**

Nazwa zadania: **Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach Węgorytach oraz przebudowie SUW w Bezledach.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Wyjaśnienia

1. Czy Zamawiający dokona zmiany wymagań dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wartości 5% na 3% wartości ceny całkowitej brutto? W myśl ustawy dotyczącej Tarczy antykrzysowej 4.0 opublikowanej w dzienniku ustaw 5% wskaźnik zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi poziom maksymalny jaki Zamawiający może przyjąć. Prosimy o wprowadzenie zmiany.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

2. Zgodnie z art. 150 ust. 3 i 4 [Wysokość zabezpieczenia] Ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych „3. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. ”W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na utworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia zgodnie z powyżej przytoczonym artykułem.

Odp. Zamawiający wyrazi zgodę na utworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z płatności częściowych zgodnie z wyżej cytowanym art. ustawy Pzp na zasadzie aneksu do umowy, z tym zastrzeżeniem iż wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresy trwania przyszłej umowy.

3. Czy Zamawiający zastosuje się do zapisów tarczy 4.0 przyjętej przez ustawodawcę z racji zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 i czy dokona wobec tego zmiany wymogu dotyczącego zabezpieczenia oferty wadium bądź zmniejszenia wartości wadium do połowy wymaganej przez Zamawiającego kwoty tj. 50 000,00 zł?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wartości wadium do kwoty 50 000 zł. Jednocześnie informuje iż dokonał stosownej modyfikacji w tym zakresie ogłoszeń o zamówieniu i SIWZ



4. Zgodnie z założeniami udostępnionego w postępowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego nowe zbiorniki oczyszczalni (między innymi reaktor) z uwagi na warunki gruntowo-wodne powinny zostać wykonane i posadowione metodą zapuszczaną (studniarską). Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zbiorników innymi znanymi i stosowanymi w budownictwie metodami, które również przyniosą zamierzony efekt realizacji przedmiotu zamówienia?

Odp. Zamawiający dopuszcza wykonanie nowych zbiorników metodą inną niż zapuszczaną. Najważniejsze jest osiągnięcie celu – wykonanie zbiornika szczelnego w istniejących warunkach gruntowo-wodnych.

5. Zamawiający dopuszcza maksymalny okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę na zrealizowane roboty i dostarczone urządzenia na poziomie 120 miesięcy. Z punktu widzenia producentów urządzeń dostarczanych na oczyszczalnie ścieków z reguły urządzenia są objęte maksymalnie 2 letnią gwarancją, czasami warunkowo za dopłatą istnieje możliwość rozszerzenia gwarancji do 60 miesięcy i to tylko w przypadku niektórych urządzeń ale wiąże się to z koniecznością utrzymania warunków gwarancji w postaci okresowych, dodatkowo płatnych i wykonywanych przez serwisy producentów – przeglądów urządzeń. Proszę o odpowiedź, kto będzie ponosił koszt takich przeglądów – czy Zamawiający, czy Wykonawca? Jednocześnie zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu maksymalnego jaki mogą zadeklarować oferenci ze 120 miesięcy na maksymalnie 60 miesięcy. Żaden producent urządzenia nie udzieli 10-letniej gwarancji na swoje urządzenia natomiast Wykonawca będzie musiał w swojej ofercie uwzględnić wymianę wszystkich urządzeń na nowe po upływie 5 lat eksploatacji a tym samym dwukrotnie zwiększyć wartość zakupu oferowanych urządzeń co znacznie wpłynie na całkowitą wartość oferty.

Odp. Zamawiający informuje, że jeżeli wystąpi konieczność przeglądów urządzeń to koszt takich przeglądów Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje iż maksymalnym okresem gwarancji będzie 60 miesięcy, a minimalnym 36 miesięcy. W związku z powyższym zamawiający zmienia objaśnienia do jednego z kryteriów jakim jest gwarancja. Prawidłowy zapis w objaśnieniach do drugiego z kryteriów jakim jest gwarancja to: „Liczba punktów w kryterium gwarancja jakości zostanie przyznany w oparciu o zadeklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji jakości. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że maksymalnym oceniającym okresem gwarancji jest okres 60 miesięcy (za okres 60 miesięcy bądź większy wykonawca otrzyma maksymalną ilość punktów) okres gwarancji podać należy w miesiącach. Gwarancja obejmuje pełny zakres robót i urządzeń” Jednocześnie Zamawiający informuje iż dokonał stosownej modyfikacji w tym zakresie ogłoszeń o zamówieniu i SIWZ.

Zmienia się również zapisy treści Programu Funkcjonalno – Użytkowego stanowiącego Załącznik do SIWZ:

- 1. B. Opis wymagań Zamawiającego (strona 46) - 1.11. Gwarancje – okres gwarancji na roboty budowlane wynosi minimalnie 36 miesięcy, natomiast na zamontowane urządzenia zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta, lecz nie krócej niż 36 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego całego obiektu. Gwarancją objęte są wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: budowle, instalacje, urządzenia, wyposażenie i osprzęt w zakresie wad technicznych**
- 2. Opis WWiORB (strona 236) – 15.2.2.1. Wymagania – Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. Płyty betonowe ażurowe powinny charakteryzować się:**
 - obciążenie niszczące nie niższe niż 9.5 kN,**



- *nasiąkliwość nie większa niż 5%,*
- *mrozoodporność nie niższa niż F 150.*

Producent prefabrykatów w świadectwie zgodności zapewni minimum 36 miesięczną gwarancję na dostarczane materiały. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych nie powinny przekraczać wartości podanych niżej.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: **19 października 2020 r.** do godz. **10:00**. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. **10:30**. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upływie, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy