



Wiatła pod agregat prądowórczy

Rzut przyziemia




Przekrój A-A




UWAGA

Rurę wydechową z amortyzatorem podwiesić pod legarem na opaskach ze stali nierdzewnej, wyprowadzić 30 cm poza ściankę wiaty.

Rzut konstrukcji dachu



			
INNTTECH s.c. K. Kowalewski, D.Kowalewska, G. Kowalewski 14-100 Ostroda, ul. Cicha 23			
Obiekt	Budowa stacji uzdatniania wody w msc. Łabędnik gm. Bartoszyce		
Adres	Łabędnik gm. Bartoszyce dz. nr 152, 153, 6/2		
Inwestor	Gmina Bartoszyce 11-200 Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2		Nr rys. B-22
Tytuł	Wiatra pod agregat prądotwórczy		Skala 1:50
Projektant	mgr inż. Andrzej Konopka	Nr upr.: 294/86/OL	
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Opaliński	Nr upr.: WAW/ 0068/PWOK/710	