



# Filtr widok z boku.



## Objaśnienia:

- rurociąg sprężonego powietrza Ø1/2"
- rurociąg odprowadzania skroplin z odpowietrzników PPØ25 mm
- rurociąg popłuczyn SN Ø169 i Ø114,3 mm
- rurociąg spustowy SN Ø60,3 mm
- rurociąg wody nieuzdatnionej SN Ø129 i Ø88,9 mm
- rurociąg wody uzdatnionej SN Ø129 i Ø88,9 mm
- rurociąg wody uzdatnionej do płukania filtrów Ø129 mm
- profil 40x60x3000mm

<div></div> <div>INNTECH s.c. K. Kowalewski, D.Kowalewska, G. Kowalewski 14-100 Ostróda, ul. Cicha 23</div>				
Obiekt	Budowa stacji uzdatniania wody w msc. Łabędnik gm. Bartoszyce			
Adres	Łabędnik gm. Bartoszyce dz. nr 152, 153, 6/2			
Inwestor	Gmina Bartoszyce 11-200 Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2	Nr rys. S-12		
Tytuł	Filtr widok z boku	Skala 1:20		
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Kowalewski	08.2016	Nr upr. WAM/0022/POOS/08	
Sprawdził:	mgr inż. Bartosz Szewczyk	08.2016	Nr upr. WAM/0023/POOS/08	