



# Wyjście wody uzdatnionej do zbiornika retencyjnego - rysunek wykonawczy



## Objaśnienia:

± 0.00 - poziom posadzki


 - wodomierz impulsowy DN125

 - zawór antyskażeniowy DN125

 - przepustnice ręczne DN125

## UWAGA!

Podane wymiary nie zwalniają wykonawcy od ich weryfikacji w trakcie robót montażowych.

 <b>INNTech s.c. K. Kowalewski,</b> D.Kowalewska, G. Kowalewski 14-100 Ostróda, ul. Cicha 23				
Obiekt	Budowa stacji uzdatniania wody w msc. Łabędnik gm. Bartoszyce			
Adres	Łabędnik gm. Bartoszyce dz. nr 152, 153, 6/2			
Inwestor	Gmina Bartoszyce 11-200 Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2	Nr rys. S-17		
Tytuł	Wyjście wody uzdatnionej do zbiornika retencyjnego		Skala 1:20	
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Kowalewski	08.2016	Nr upr.: WAAM/0022/POOS/08	
Sprawdził:	mgr inż. Bartosz Szewczyk	08.2016	Nr upr.: WAAM/0023/POOS/08	