




Istniejąca obudowa studni




STUDNIA nr SW-3

Projektowana obudowa studni



1. Podłoże z betonu
2. Ocieplenie ze stropianu grubości 10 cm
3. Stara obudowa studni do rozehrnięcia i zasypiania
4. Kostka betonowa
5. Skarpa do likwidacji
6. Istniejący poziom terenu

pompa GRUNDFOS SP30 - 7
opuszczona na żerdziach
SN Ø88.9mm dł. 36m
(2x3m+4x6m) kołnierz staty

		
INNTECH s.c. K. Kowalewski, D.Kowalewska, G. Kowalewski 14-100 Ostróda, ul. Cicha 23		
Obiekt	Budowa stacji uzdatniania wody w msc. Łabędnik gm. Bartoszyce	
Adres	Łabędnik gm. Bartoszyce dz. nr 152, 153, 6/2	
Inwestor	Gmina Bartoszyce 11-200 Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2	Nr rys. S-26
Tytuł	Studnia głębinowa SW 3	Skala 1:25
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Kowalewski	Nr upr.: W/M/0022/P.OOS/08
Sprawdził:	mgr inż. Bartosz Szewczyk	Nr upr.: W/M/0023/P.OOS/08