RZUT PIĘTRA–INSTALACJE C.O.
SKALA 1:75



UWAGI:
- UKŁAD ZAMKNIĘTY Z NACZYNIEM PRZEPONOWYM MONTOWANYM NA POWROCIE POJ. 200dm3
- PRZY KOTLE ZAMONTOWAĆ ZAWORY ODCINAJĄCE I FILTROODMULN POWROCIE INSTALACJI
- ZAMONTOWAĆ ZAWORY SPUSTOWE INSTALACJI
- NA PIONACH STOSOWAĆ ODPOWIETRZNIKI AUTOMATYCZNE
- GRZEJNIKI Z ZASLANIEM BOCZNYM
- INSTALACJĘ WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH ZAPRASOWYWANYCH ZŁĄCZKAMI Z ORINGIEM EPDM NP.SANHA-THERM. (NA RZUTACH PODANO ŚREDNICE ZEWNĘTR
- ZASILENIE GRZEJNIKÓW – STAL ZAPRASOWYWANA DN15
- NA RZUTACH PODANO ŚREDNICE ZEWNĘTRZNEJ
- ROZPROWADZENIE INSTALACJI W KANAŁACH I POD POSADZKĄ (PC PARTERZE) ORAZ NA WIERZCHU (PIONY+ PODEJŚCIA DO GRZEJNIKÓ
- NA ODCINKU OD WŁĄCZENIA PRZY KOTLE DO ROZDZIELACZA ZASTOSC STALOWE CZARNE

OZNACZENIA:

- Ogrzewanie podłogowe
- Instalacja CO zasilenie/powrót
- Obieg Solanki zasilenie/powrót
- Dylatacja stref grzewczych
- DN 32 / 9034 W — Średnica nominalna/moc dziatki



GRZEJNIK NAŚCIENNY–OZNACZENIA



GRZEJNIK PODŁOGOWY–OZNACZENIA



HYDROSYSTEM Krzysztof Horyd ul. Bartoszycka 18, 11-1
tel. 89 679 53 96, kom.

Adres obiektu:
Budynek Szkoły Podstawowej w Galinach
Galiny 69, 11-200 Bartoszyce

Przedmiot rysunku:
Rzut piętra - instalacje C.O.

Inwestor:
Gmina Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce

Stadium:
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja kotłowni olejowej

Projektował:
mgr inż.Krzysztof Horyd
upr.bud.projektowe
WAM/0113/PWOS/08

Sprawdził:
inż.Krzysztof Doroszkiewicz
upr.bud.projektowe
WAM/0116/POOS/08