



**GMINA BARTOSZYCE**  
ul. Plac Zwycięstwa 2  
11 – 200 Bartoszyce

Tel. +48 89 300 03 69,  
Tel. +48 89 307 01 50,  
fax. +48 89 762 12 93,  
b.rybak@gmina-bartoszyce.pl

**Bartoszyce, 2022-11-17**

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ Nr 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **ZP.271.30.2022.**

Nazwa zadania: **ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO (SZKOŁY) NA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” W SOKOLICY NA DZ. NR 139/3, OBRĘB 59-SOKOLICA, GMINA BARTOSZYCE, POWIAT BARTOSZYCKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE. PN. „ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE NA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKOLICY”**

W odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający działając na podstawie art. 1710 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1129 ze zm.) wyjaśnia poniżej treść zapytań:

1. Proszę o informację czy zakup wyposażenia z projektu technicznego 1.6.3 Wyposażenie podstawowe wchodzi w zakres zadania?

***Zamawiający informuje, że Wykonawca w swojej ofercie powinien wycenić wyposażenie wyszczególnione w przedmiarach robót w szczególności: urządzenia sanitarne (np. miski ustępowe, krany, umywalki, wpusty podłogowe, kabiny prysznicowe, brodziki, pisuary zawory czerpalne, kabiny natryskowe itp.) za wyjątkiem zlewów i umywalk zlokalizowanych w pom. projektowanej kuchni w piwnicy oraz jadalni na parterze wbudowanych w kuchenny blat roboczy. Wykonawca powinien wycenić również pozostałe wyposażenie podstawowe zawarte w pkt. 1.6.3. Projektu Technicznego, które występują również w przedmiarach jak np. systemowe ścianki z HPL, zbiornik na pellet, systemowy zbiornik na popiół będący wyposażeniem kotła na pellet i.t.d.***

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: **28 listopada 2022** r. do godz. **09:00**. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. **09:30**. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upływie, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.

/-/ Jadwiga Bogdaniuk  
Zastępca Wójta Gminy Bartoszyce

---

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy