

**Dotyczy: Realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna Kosy-Kinkajmy, Etap I Kinkajmy-Maszewy.”  
ZB-T.7013.2.8.2014**

Odpowiedzi na pytania:

1. Czy nowobudowana i modernizowana przepompownia, w której to Zamawiający zgodnie z projektem i przedmiarami wykonanie monitoringu ma stanowić rozbudowę funkcjonującego systemu monitoringu u Zamawiającego i czy należy zachować gromadzenie danych na serwerze Zamawiającego przy stałej adresacji IP obiektów w wydzielonym APN chroniącym przepompownie?

Odp. Jest to rozbudowa monitoringu i należy zachować dane.

2. Czy sterowanie poziomem ścieków w przepompowni ma odbywać się za pomocą sondy hydrostatycznej zabezpieczonej alternatywnie łącznikami pływakowymi?

Odp. Tak

3. W paragrafie XII pkt 1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w formie niepieniężnej w dniu 18.11.2014 zaś terminem złożenia oferty jest 21.11.2014- czy jest to zapis poprawny?

Odp. Jest to błąd pisarski. Prawidłowy zapis jest umieszczony na stronie Zamawiającego.

4. Prosimy podać jaką ilość studni odpowietrzających przyjąć – 2 jak w przedmiarze czy 3 jak na mapie sytuacyjnej?

Odp. Jak w projekcie.