

**„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Dąbrowa- Bartoszyce”
ZB-T.7013.3.2018**

Pytanie: Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych? Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedź: Wskazane jest zastosowanie studzienek betonowych DN1200 w drogach. W pasie „zielonym”, łąki pola dopuszcza się zastosowania studzienek równoważnych z tworzywa sztucznego.

Dyrektor

/-/ Jan Kwakszys