

Dotyczy zamówienia publicznego nr ZB-T.7013.4.2018

„Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce”

W odpowiedzi na zapytania dotyczące zamówienia publicznego informuję j.n.:

Pyt. 1. Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odp. 1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania studzienek z tworzywa sztucznego jako rozwiązania równoważnego dla studzienek betonowych.

Dyrektor
/-/ Jan Kwakszys