



GMINA BARTOSZYCE
ul. Plac Zwycięstwa 2
11 – 200 Bartoszyce

Tel. +48 89 300 03 69,
Tel. +48 89 307 01 50,
fax. +48 89 762 12 93,
b.rybak@gmina-bartoszyce.pl

Bartoszyce, 2020-06-03

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Nr 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **IB.271.8.2020.**

Nazwa zadania: **Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Łabędniku.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. W ramach wypełnienia art.29 Pzp, obniżenia przyszłych kosztów eksploatacyjnych oraz ograniczenia do minimum czasu reakcji na zaistniałe awarie prosimy o potwierdzenie możliwości montażu przetwornic częstotliwości bezpośrednio w szafie sterowniczej zestawu pompowego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza montaż przetwornic częstotliwości bezpośrednio w szafie sterowniczej zestawu pompowego pod warunkiem spełnienia kryterium równoważności.

2. Czy do oferty należy skalkulować wykonanie 1 zbiornika wyrównawczego o pojemności 125m³ czy też dwóch? W opisie projektu jest mowa o budowie jednego zbiornika, natomiast na rysunku PZT są 2 zbiorniki?

Odpowiedź

Należy wykonać jeden zbiornik wyrównawczy o pojemności 125m³. Na Planie Zagospodarowania Terenu jak również w opisie technicznym jest informacja o 1 zbiorniku wyrównawczym.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy