



GMINA BARTOSZYCE
ul. Plac Zwycięstwa 2
11 – 200 Bartoszyce

Tel. +48 89 300 03 69,
Tel. +48 89 307 01 50,
fax. +48 89 762 12 93,
b.rybak@gmina-bartoszyce.pl

Bartoszyce, 2020-06-15

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Nr 1

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **IB.271.10.2020.**

Nazwa zadania: **Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na Klub Seniora w Łabędniku**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informujemy:

Wyjaśnienia

Pytanie 1

Czy stolarka w świetle okna 02 i okna 05 nie jest za wąska? Minimalny podział to 550mm na jedno skrzydło?

Odp. Zamawiający dopuszcza wykonanie okna 02 i 05 jako jednoskrzydłowe ze szprosami.

Pytanie 2

Czy w drzwiach DT EI30 musi być montowana kratka wentylacyjna, czy można zastąpić montażem kratki w ścianie?

Odp. Zamawiający dopuszcza montaż kratki wentylacyjnej w ścianie pom. techniczno-porządkowego o min. pow. netto 0,022m².

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszystkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania ofert pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy