



**GMINA BARTOSZYCE**  
ul. Plac Zwycięstwa 2  
11 – 200 Bartoszyce

Tel. +48 89 300 03 69,  
Tel. +48 89 307 01 50,  
fax. +48 89 762 12 93,  
b.rybak@gmina-bartoszyce.pl

**Bartoszyce, 2020-07-08**

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Nr 1**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **IB.271.12.2020.**

Nazwa zadania: **Zakup i dostawa elementów i urządzeń oświetlenia drogowego dla Gminy Bartoszyce**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający uzna za warunek spełniony w kwestii zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy, jeżeli Oferent wykaże się wykonaniem dwóch zadań polegających na dostawie wraz z montażem w ramach których dostarczono i zamontowano min 600 opraw oświetleniowych o wartości 300 000,00 Brutto każda?

#### **ODPOWIEDŹ 1:**

**Zamawiający uzna za warunek spełniony dostawę wraz z montażem min 600 opraw oświetleniowych o wartości 300 000,00 Brutto każda**

#### **Pytanie 2**

Czy zamawiający dopuszcza oprawy oświetleniowe, które zapewniają dostęp do komory elektrycznej przy pomocy podstawowych narzędzi? Na rynku powszechnie dostępne są oprawy oświetlenia ulicznego LED, które zapewniają dostęp do komory elektrycznej przy użyciu podstawowych narzędzi. Wybór rozwiązania dostępu bez użycia narzędzi ogranicza w tym wypadku konkurencyjność.

Ponadto warto zauważyć, że zgodnie z OPZ oprawy mają zostać fabrycznie wyposażone w wyprowadzony przewód zasilający o długości 4m, co przekłada się na brak konieczności otwierania komory elektrycznej w momencie montażu lub demontażu opraw.

#### **ODPOWIEDŹ 2:**

**Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko, że dostęp do komory elektrycznej ma się odbywać bez użycia narzędzi (klips z materiału niekorodującego).**

#### **Pytanie 3**

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą mocy opraw, jednocześnie wskazując, że musza posiadać skuteczność na poziomie 120lm/W.

Proszę o wyjaśnienie czy 120lm/W dotyczy całej oprawy odnoszącej się do strumienia wychodzącego z oprawy do całkowitej mocy oprawy, czy do samego źródła światła czyli panelu LED?

#### **ODPOWIEDŹ 3:**

**Skuteczność świetlna 120 lm/W dotyczy całej oprawy.**

#### **Pytanie 4**

Zamawiający określając skuteczność na poziomie 120lm/W określił również przedział strumienia np. w wersji typ 1 25-30W = 3000-3600 lm

Czy zamawiający dopuszcza oprawy mniejszej mocy, ale ze skutecznością 140lm/W i również posiadające strumień w przedziale 3000-3600lm.

Jeśli tak to czy dotyczy to wszystkich mocy/typów opraw?

**ODPOWIEDŹ 4:**

**Zamawiający dopuszcza oprawy mniejszej mocy, ale ze skutecznością 140lm/W i również posiadające strumień w przedziale 3000-3600lm.**

**Pytanie 5**

Parametr - Oprawa wyposażona fabrycznie w przewód zasilający o długości 4 m.

Przypuszczalnie na terenie miasta Bartoszyce słupy są o różnych wysokościach i 4m kabla nie wystarczy na podłączenie zasilania oprawy we wnęce słupa. Wobec tego instalator musi albo przedłużyć kabel albo zamienić go na odpowiedniej długości. To oznacza dodatkowe koszty albo na złączkę albo kabel oryginalny zostanie utylizowany. Wobec wyzwań ekologicznych jak i dbania o finanse publiczne zapis wydaje się błędny. Instalator, który będzie montował oprawy bez kabla będzie mógł dostosować długość kabla do potrzeb, zależnie od wysokości słupa. Wydaje się to nie tylko prawidłowe pod względem ekologii ale wyraźnie powodować to będzie obniżenie całości kosztów modernizacji.

Wnosimy o usunięcie tego zapisu.

**ODPOWIEDŹ 5:**

**Zamawiający usuwa parametr opisany w pkt 3 ppkt 3.1 lit. j) Oprawa wyposażona fabrycznie w przewód zasilający o długości 4 m. Zamawiający będzie wymagał dostarczenia oprawy bez przewodu zasilającego.**

**Pytanie 6**

Zamawiający wskazując wiele parametrów jakimi mają się charakteryzować oprawy nie wskazał jakim dokumentem będzie chciał te parametry zweryfikować np. parametr min. 120lm/W.

Wnosimy o dodatkowy zapis: obligatoryjne przedłożenie przez oferenta certyfikatu ENEC z dodatkiem ENEC+ wystawionym przez niezależne laboratorium. (w dodatku ENEC+ mamy możliwość sprawdzenia np. skuteczności opraw). Będzie to dokument na podstawie którego Zamawiający sprawdzi poprzez testy niezależne parametry opraw i dostanie niezbity dowód, że przedmiot zamówienia jest produkowany wg. Obowiązujących norm i jest bezpieczny dla użytkownika.

**ODPOWIEDŹ 6:**

**Zamawiający szczegółowo i wyczerpująco opisał jakich parametrów opraw oczekuje i jakich dokumentów żąda na potwierdzenie ich spełnienia w pkt. 13. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że wszystkie dokumenty złożone w postępowaniu na każdym jego etapie stanowią integralną część oferty.**

**Pytanie 7**

Zamawiający w kryterium terminu dostaw wskazał 25 dni jako możliwość uzyskania maksymalnej ilości punktów. W dobie pandemii i problemów logistycznych wielu producentów opraw, ale także producent podzespołów, wnosimy o zmianę progów aby 20 pkt otrzymywał oferent który zaoferuje dostawę w 30 dni.

**ODPOWIEDŹ 7:**

**Zamawiającemu zależy na szybkiej dostawie aby móc rozpocząć modernizację infrastruktury oświetleniowej. Jak zauważył wykonawca w pytaniu za czas dostawy są dodatkowe punkty. Wykonawca nie musi w złożonej ofercie zaproponować najkrótszego terminu**

**Pytanie 8**

Ze względu na dużą ilość opraw/ wartość zamówienia oraz czas urlopowy prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 15 lipca 2020.

**ODPOWIEDŹ 8:**

**Z uwagi na zmiany zapisów SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 15.07.2020 r.**

### **Pytanie 9**

Chciałbym zapytać czy dopuszczają Państwo do rozpatrzenia oprawy z certyfikatem ENEC. Certyfikat ENEC Plus to przy 900 oprawach będzie 100 000 drożej dla Państwa a i tak to będą te same oprawy co przy certyfikacie ENEC.

### **ODPOWIEDŹ 9:**

Certyfikaty EneC i EneC Plus to dwa różne certyfikaty. Zamawiający wymaga certyfikatu EneC Plus lub równoważnego. Warunek równoważności został opisany w SIWZ. Zamawiający nie dopuści produktów tylko z certyfikatem ENEC.

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: **15 lipiec 2020 r.** do godz. **13:00**. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. **14:00**. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upływie, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

---

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy