



Bartoszyce, 2020-07-09

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Nr 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **IB.271.12.2020.**

Nazwa zadania: **Zakup i dostawa elementów i urządzeń oświetlenia drogowego dla Gminy Bartoszyce**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza oprawy umożliwiające dwustopniowe programowanie redukcji strumienia świetlnego do dowolnego wskazanego przez zamawiającego poziomu. Obowiązująca norma PN-EN 13201-2 „Oświetlenie dróg; część 2: Wymagania eksploatacyjne; Załącznik A” zaleca redukcję strumienia świetlnego w godzinach nocnych wskazując jako przykład dwa a nie trzy stopnie redukcji strumienia. Wymóg co najmniej trójstopniowego programowania redukcji strumienia ogranicza konkurencyjność, a w praktyce może nie zostać wykorzystany.

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający nie dopuszcza dwustopniowego programowania redukcji mocy. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2

w związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem nr. IB.271.12.2020 pn „Zakup i dostawa elementów i urządzeń oświetlenia drogowego dla Gminy Bartoszyce” uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

W sprawie certyfikatu równoważnego do ENEC PLUS zamawiający pisze:

„Certyfikat równoważny ma zawierać minimalny zakres sprawdzonych parametrów funkcjonalnych wyrobu: skuteczność świetlna, rozsył światłości, prąd i napięcie zasilania, strumień świetlny, luminancja, maksymalna temperatura pracy, ...”

Prosimy o wykreślenie z tego zapisu luminancji, ponieważ jest to parametr oświetlenia powierzchni a nie samej lampy czy źródła światła. Prosimy również o rozwinięcie co Zamawiający miał na myśli pisząc „maksymalna temperatura pracy”. Jest to zapis bardzo nieprecyzyjny i nic nie wnoszący. Czy ten zapis odnosi się do całej oprawy, źródła światła, zasilacza, płytki, diody? Czego ten zapis ma dotyczyć?

ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający szczegółowo określił warunek równoważności do certyfikatu EneC Plus a jednym z najważniejszych parametrów jest luminancja, która jest badana również w procesie certyfikacji na certyfikat EneC Plus.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Maksymalna temperatura pracy dotyczy całej oprawy.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści oprawy z możliwością otwarcia komory zasilacza bez narzędziowo za pomocą nakrętek motylkowych lub nakrętek odkręcanych przy pomocy standardowych narzędzi? Przy

jednoczesnym zapewnieniu i spełnieniu warunku, że wszystkie czynności serwisowe muszą być możliwe do wykonania przez monter instalacji elektrycznych.

Proponowane przez nas rozwiązanie jest równie wygodne a przy tym tańsze co zapewne jest istotne dla Gminy, zwłaszcza, że zamawiający wymaga opraw z już zamontowanym 4 metrowym przewodem.

ODPOWIEDŹ 3:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko, że dostęp do komory elektrycznej ma się odbywać bez użycia narzędzi (klips z materiału niekorodującego).

Pytanie 4

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia punkt 13.1.2. jest zapis: „Wymagany **wór** oprawy na spełnienie wymagań...”. Bardzo proszę o sprawdzenie zapisu czy jest poprawny.

ODPOWIEDŹ 4:

Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o słowo „wzór” oprawy.

Pytanie 5

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku awarii oprawy oświetleniowej Wykonawca jest zobowiązany do zdemontowania oprawy z słupa, naprawy i ponownego jej zamontowania ?

ODPOWIEDŹ 5:

Przedmiotem zamówienia jest tylko dostawa opraw.

Pytanie 6

Uprzejmie proszę o informacje, czy w formularzu ofertowym w kolumnie „Producent/model” należy wpisać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację oferowanego asortymentu?

ODPOWIEDŹ 6:

Zgodnie ze wzorem formularza ofertowego należy uzupełnić tabelę podając producenta i model oprawy.

Pytanie 7

Uprzejmie proszę, o informacje czy wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry opraw oświetleniowych są istotne, czy niektóre można pominąć?

ODPOWIEDŹ 7:

Zamawiający w żadnym wypadku nie dopuszcza pominięcia „niektórych parametrów”. SIWZ szczegółowo opisuje wymagania.

Pytanie 8

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że odpowiedź na pytanie nr 4 z dnia 8 lipca br. dotyczy wszystkich rodzajów opraw (moc 25-30, 50-60, 70-80, 100-110, 120-150).

ODPOWIEDŹ 8:

Informacja udzielona na pytanie 4 z dnia 8 lipca dotyczy wszystkich opraw.

Pytanie 9

W związku ze zmianą warunków udziału w postępowaniu uprzejmie proszę o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest sama dostawa bez montażu opraw oświetleniowych.

ODPOWIEDŹ 9:

Przedmiotem zamówienia jest sama dostawa opraw oświetleniowych.

Pytanie 10

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający napisał w pkt 3. Podpunkt 3.1 Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oświetlenia drogowego dla Gminy Bartoszyce. Zamówienie

obejmuje dostawę 904 szt. opraw ulicznych LED, natomiast w tabeli L.P. 1 jest podana oprawa parkowa LED 25-30W – 24 szt., która jest wliczona do zamówienia łącznego 904 szt. **Czy przedmiot zamówienia dotyczący dostawy opraw ulicznych w ilości 904 szt. obejmuje również oprawy parkowe? Skoro w tym samym punkcie w pkt 3. Podpunkt 3.1 Zamawiający podaje wymagania tylko odnośnie: „Oprawy oświetlenia ulicznego muszą spełniać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej:”, nie ma podanych informacji jakie parametry powinny posiadać oprawy parkowe oprócz mocy w tabeli?**

ODPOWIEDŹ 10:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę opraw ulicznych i parkowych. Wymagane przez zamawiającego parametry opraw dotyczą opraw ulicznych. Oprawy parkowe mają spełniać wymagania dotyczące mocy.

Pytanie 11

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający w pkt 13. Podpunkt 13.1 wymaga deklarację CE oraz aktualny certyfikat ENEC oraz ENEC PLUS (lub dokument równoważny). Za certyfikat równoważny uznany zostanie dokument potwierdzający zgodność produktu z europejską normą EN – 60598-1:2015; EN 60598-2-3:2006; EN 60722-1:2016; EN 62471:2010 wraz z dokumentem świadczącym o stosowanym w produkcji systemie zarządzania jakością, wydany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej. **Nawiązując do pytania 1 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę opraw ulicznych. Rozumiemy, że powyższy zapis dotyczący certyfikatu ENEC PLUS dotyczy opraw ulicznych?**

ODPOWIEDŹ 11:

Wymaganie certyfikatu ENEC Plus dotyczy opraw ulicznych.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszystkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania ofert pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy