



Bartoszyce, 2021-03-12

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ Nr 1

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **IB.271.4.2020.**

Nazwa zadania: **Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na przedszkole gminne w miejscowości Tolko.**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Wyjaśnienia:

1. Proszę o uszczegółowienie dostaw urządzeń sanitarnych w łazienkach i pomieszczeniach socjalnych. Czy w łazienkach przy salach dzieci mają zostać zastosowane urządzenia przystosowane do korzystania przez małe dzieci- czyli urządzenia z linii JUNIOR?

Tak w łazienkach przy salach dzieci mają zostać zastosowane urządzenia przystosowane do korzystania przez małe dzieci

2. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób należy odprowadzać spaliny z kotła. Projekt techniczny nie wskazuje miejsca włączenie spalin oraz materiału i sposobu wykonania tego układu. W załączonych przedmiarach robót brak pozycji dotyczącej układu odprowadzania. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Spaliny należy odprowadzić do istniejącego przewodu kominowego. Podłączenie do komina uwzględnić pozycja nr 448 przedmiaru robót.

3. W przedmiarze robót sanitarnych pozycja "system pneumatycznego transportu pelet, separator pyłu do układu jednorurowego". Płyty OSB do wykonania zbiornika na pelet dalej w dziele nr 2.1.3 widnieje układ pneumatycznego podawania pelletu do kotła. Proszę o informację czy nie są to zdublowane pozycje?

Zamawiający doprecyzował opis pozycji nr 448 przedmiaru robót wskazując, że pneumatyczny układ podawania pelletu dla kotła określa dział 2.3.3 przedmiaru robót.

4. Prosimy o uszczegółowienie dźwiękoszczelności dla okien PCV.

Innych aniżeli opisane w dokumentacji projektowej parametrów nie określa się (dźwiękoszczelność (Rw) do 46dB)

5. Przedmiar robót nie uwzględnia pozycji na dostawę i montaż okna O20. Czy wchodzi ono w zakres zamówienia?

Stolarkę okienną należy zamontować zgodnie z wykazem stolarki okiennej zamieszczonym w projekcie budowlanym. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem, a przedmiarem należy pamiętać, że projekt budowlany stanowi podstawę do przygotowania oferty.

6. Prosimy o udzielenie szerszych informacji na temat rolet wewnętrznych zaciemniających. Z jakiego materiału, w jakich kolorach, dla których okien itp.

Lokalizację projektowanych rolet wskazano w części graficznej projektu rys nr 7, sterowanie ręczne linką lub łańcuszkiem, roleta w każdym polu szybowym czyli dla każdego pola rolakaseta prowadnice i roleta. Rolokaseta i prowadnice w kolorze stolarki (grafit), kolor rolety (tkaniny) uzgodnić z inwestorem, materiał: rolakaseta: aluminium, prowadnice: aluminium, roleta poliester, zaciemnienie: do zaciemnienia całkowitego.

7. W dokumentacji projektowej brak informacji dotyczącej kolorystyki dla stolarki okiennej. Prosimy o udzielenie szerszych informacji. Jeśli stolarka okienna ma być w kolorze to jakim, jednostronnie czy dwustronnie?

Obustronnie, kolor Grafit.

8. Jaki Zamawiający przewiduje montaż stolarki tj. montaż zwykły czy montaż ciepły?

Ciepły

9. Proszę o udostępnienie rysunku zawierającego szczegóły wykonania pomostu roboczego na poddaszu. Brak informacji na temat specyfikacji materiałowej, brak szczegółów wykonania.

Pomost roboczy - kładka, wykonana z drewna: deska o szerokości 30cm i grubości 5cm z drewna C14, montowana za pomocą dystansów drewnianych bądź stalowych do drewnianego pasa dolnego dźwigara dachowego, nie ma potrzeby opracowania rysunków warsztatowych.

10. Proszę o udostępnienie rysunku zawierającego szczegóły wykonania balustrad. Brak informacji na temat specyfikacji materiałowej, brak szczegółów wykonania.

Balustrady przy wejściu głównym do budynku: balustrady obustronne pochylni dla niepełnosprawnych i schodów do wejścia głównego ze stali nierdzewnej zgodnie z częścią graficzną. Pierwszy pochwyty na wysokości 75cm drugi na wysokości 90cm, odległość w świetle poręczy 110cm. Słupki R42,4, pochwyty R42,4. Pozostałe balustrady i poręcze zgodnie ze wzorem jak na rys elewacji, stalowe, zabezpieczone przeciwkorozyjnie i pomalowane farbą na kolor grafitowy.

11. Proszę o udostępnienie rysunku zawierającego szczegóły wykonania zadaszeń nad wejściami. Brak informacji na temat specyfikacji materiałowej, brak szczegółów wykonania.

Opisano w pkt 4.4.13 opisu technicznego, zadaszenie jest produktem gotowym, montaż wykonać zgodnie z instrukcją producenta

12. Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca ma dostarczyć wyposażenie stałe - podstawowe wymienione w przedmiarze robót w pozycjach od 152 do 161.

Tak.

13. Proszę o podanie parametrów rolet oraz w jakich salach mają być zastosowane. Proszę również o podanie sposobu ich sterowania.

Lokalizację projektowanych rolet wskazano w części graficznej projektu rys nr 7, sterowanie ręczne linką lub łańcuszkiem, roleta w każdym polu szybowym czyli dla każdego pola rolokaseta prowadnice i roleta. Rolokaseta i prowadnice w kolorze stolarki (grafit), kolor rolety (tkaniny) uzgodnić z inwestorem,

materiał: rolokaseta: aluminium, prowadnice: aluminium, roleta poliester, zaciemnienie: do zaciemnienia całkowitego.

14. Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający usunie z budynku wszelkie wyposażenie (meble, sprzęt elektroniczny, itp.).

Tak

15. Proszę o potwierdzenie, iż w zakres zadania nie wchodzi wykonanie izolacji ścian fundamentowych.

Izolacja ścian fundamentowych nie wchodzi w zakres zadania.

16. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o kilka dni.

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 18 marca 2021 r. godzina 10:00.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: **18 marzec 2021** r. do godz. **10:00**. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. **13:00**. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy