



GINA BARTOSZYCE
ul. Plac Zwycięstwa 2
11 – 200 Bartoszyce

Tel. +48 89 300 03 69,
Tel. +48 89 307 01 50,
fax. +48 89 762 12 93,
b.rybak@gmina-bartoszyce.pl

Bartoszyce, 2021-10-20

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa zamawiającego
Adres zamawiającego
Kod Miejscowość
Telefon:
adres poczty elektronicznej

**Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej
Sędławki 4
11-200 Bartoszyce
89 762-64-01/02
zbgkim@gmina-bartoszyce.pl**

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Nazwa zamawiającego
Adres zamawiającego
Kod Miejscowość
Telefon:
adres poczty elektronicznej
adres strony internetowej:
Godziny urzędowania:

**Gmina Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
89 300 03 69
sekretariat@gmina-bartoszyce.pl
<http://bip.gmina-bartoszyce.pl/>
Poniedziałek 8:00-16:00, Wtorek - Środa 7:00-15:00**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ Nr 1

Numer sprawy: **ZB.271.4.2021.**

Nazwa zadania: **BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA GMINA BARTOSZYCE w ramach realizacji inwestycji pn.: „KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNO-TŁOCZNA DĄBROWA – BARTOSZYCE” – Etap III**

W odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wyjaśnia poniżej treść zapytań:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę studni betonowych fi 1200 na studnie PCV fi 400 na odcinku przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej w chodniku ze względu na brak miejsca posadowienia studni betonowej fi 1200.

Zamawiający informuje, że studnie nr S122, S121, S118 oraz S115 usytuowane w chodniku dopuszcza się wykonać jako betonowe fi 1000 zwieńczone stożkiem.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: **27 październik 2021** r. do godz. **8:00**. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. **9:00**. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upływie, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

Zamawiający informuje również, że zmianie ulega treść następujących dokumentów zamówienia:

– Załącznik nr 6 do SWZ – Wzór umowy

Powyższe wyjaśnienia i zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Dyrektor ZBGKiM
/-/ Edward Niebrzydowski

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy