



GMINA BARTOSZYCE
ul. Plac Zwycięstwa 2
11 – 200 Bartoszyce



Tel. +48 89 300 03 69,
Tel. +48 89 307 01 50,
fax. +48 89 762 12 93,
b.rybak@gmina-bartoszyce.pl

Bartoszyce, 2022-04-13

INFORMACJA O UZUPEŁNIENIU OPISU INSTALACJI CCTV dla SUW Galiny i SUW Bezledy pkt 5.5 i 6.5 – Montaż instalacji CCTV

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **ZP.271.14.2022**

Nazwa zadania: UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNEJ POPRZEC PRZEBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ SUW W GALINACH I SUW W BEZLEDACH ORAZ BUDOWĘ NOWYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ.

Zamawiający poniżej dokonuje uzupełnienia opisu instalacji CCTV dla SUW Galiny i SUW Bezledy

Pkt. 5.5. Montaż instalacji CCTV - SUW Galiny

Dla obiektu SUW Galiny należy zaprojektować system monitoringu składający się z:

- Rejestratora cyfrowego 8-kanalowego 4K - DVR-8CH-4MP (7108)
- Monitor LCD 21.5"

- przystosowany do całodobowej pracy 24/7
- przekątna obrazu: 21.5"
- rozdzielczość: 1920x1080 (Full HD)
- typ matrycy: IPS (podświetlenie W-LED)
- format ekranu: 16:9
- wejścia: 1x HDMI, 1x VGA, 1x Audio (jack)
- kontrast: 1000:1
- czas reakcji: 6.5ms
- 2 wbudowane głośniki 1.5W (stereo)
- jasność: 250 cd/m²

- 4 x Zewnętrzna kamera tubowa lub kopułkowa 4K 8Mpx - DS-2CE17U8T-IT
- 2 x Wewnętrzna kamera tubowa lub kopułkowa 4K 8Mpx - DS-2CE17U8T-IT
- Dysk twardy 6 TB (wersja dedykowana do pracy pod dużym obciążeniem)
- Okablowanie i pozostałe akcesoria montażowe

Wytyczne dla sytemu:

- Ultra-wysoka rozdzielczość obrazu 8Mpx @23840x2160p
- Nagrywanie w pętli - w trybie ciągłym, według harmonogramu lub w trybie detekcji ruchu
- Widoczność w nocy do 40 m dzięki oświetlaczom podczerwieni IR EXIR
- Zdalny podgląd i dostęp do nagrań przez aplikację i program na PC
- Montaż wewnątrz lub na zewnątrz - kamery w klasie szczelności IP67
- Prosty montaż poprzez okablowanie typu "skrętka" UTP
- Możliwość rozbudowy do 8 kamer

Pkt. 5.5. Montaż instalacji CCTV - SUW Bezledy

Dla obiektu SUW Bezledy należy zaprojektować system monitoringu składający się z:

- Rejestratora cyfrowego 8-kanalowego 4K - DVR-8CH-4MP (7108)
- Monitor LCD 21.5"

- przystosowany do całodobowej pracy 24/7
- przekątna obrazu: 21.5"
- rozdzielczość: 1920x1080 (Full HD)

- typ matrycy: IPS (podświetlenie W-LED)
- format ekranu: 16:9
- wejścia: 1x HDMI, 1x VGA, 1x Audio (jack)
- kontrast: 1000:1
- czas reakcji: 6.5ms
- 2 wbudowane głośniki 1.5W (stereo)
- jasność: 250 cd/m²
- 4 x Zewnętrzna kamera tubowa lub kopułkowa 4K 8Mpx - DS-2CE17U8T-IT
- 4 x Wewnętrzna kamera tubowa lub kopułkowa 4K 8Mpx - DS-2CE17U8T-IT
- Dysk twardy 6 TB (wersja dedykowana do pracy pod dużym obciążeniem)
- Okablowanie i pozostałe akcesoria montażowe

Wytyczne dla systemu:

- Ultra-wysoka rozdzielczość obrazu 8Mpx @23840x2160p
- Nagrywanie w pętli - w trybie ciągłym, według harmonogramu lub w trybie detekcji ruchu
- Widoczność w nocy do 40 m dzięki oświetlaczom podczerwieni IR EXIR
- Zdalny podgląd i dostęp do nagrań przez aplikację i program na PC
- Montaż wewnątrz lub na zewnątrz - kamery w klasie szczelności IP67
- Prosty montaż poprzez okablowanie typu "skrętka" UTP
- Możliwość rozbudowy do 8 kamer

Zamawiający informuje, że powyższe uzupełnienie jest integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: **06 maja 2022** r. do godz. **09:00**. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. **10:00**. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upływie, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.

/-/ Andrzej Dycha
Wójt Gminy Bartoszyce

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy