



GMINA BARTOSZYCE
ul. Plac Zwycięstwa 2
11 – 200 Bartoszyce



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO
Tel. +48 89 300 03 69,
Tel. +48 89 307 01 50,
fax. +48 89 762 12 93,
b.rybak@gmina-bartoszyce.pl

Bartoszyce, 2022-04-21

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ Nr 1

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **ZP.271.13.2022**

Nazwa zadania: **BUDOWA INDYWIDUALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA ZEROEMISYJNEGO WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ DOMU KULTURY W WOJCIECHACH.**

W odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) wyjaśnia poniżej treść zapytań:

1. Prosimy o podanie parametrów technicznych wykładziny z tworzyw sztucznych poz. 92 oraz pozycja 94 przedmiaru.

Ad. 1. Podstawowe parametry techniczne wykładziny obiektowej dedykowanej do pomieszczeń widowiskowo – tanecznych

- wykładzina taneczna pcv
- budowa: wykładzina heterogeniczna
- grubość całkowita: min. 1,4 mm
- grubość warstwy użytkowej: min. 0,5 mm
- klasa palności: CfIS1 lub BfIS1

2. Prosimy o podanie dokładnych wymiarów oraz widoku drzwi i obudowy: Poz. 140 – wykonanie przesuwnych drzwiczek i obudowy pionowej ściany sceny płytami MDF

Ad. 2. Wymiary drzwiczek przesuwnych i obudowy pionowej ściany sceny

- obudowa pionowej ściany sceny o wymiarach 605 x 104 cm + obudowa schodów o wymiarach w kształcie trójkąta prostokątnego o długości podstawy wynoszącej 80 cm i wysokości równej 104 cm.
- drzwiczki pojedyncze lub podwójne przesuwne o wymiarach 180 x 90 cm, umiejscowione na środku pionowej ścianki sceny

W związku z niejasnościami oraz długim okresem oczekiwania na wyceny co jest związane z okresem świątecznym prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 29-04-2022 r.

W odpowiedzi na powyższą prośbę Zamawiający wyznacza nowy termin na składanie ofert, tj. na dzień 04 maja 2022 r.



**POLSKI
ŁĄD**



Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: **04 maja 2022** r. do godz. **09:00**. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. **10:00**. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłygnięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy