



GMINA BARTOSZYCE
ul. Plac Zwycięstwa 2
11 – 200 Bartoszyce



Tel. +48 89 300 03 69,
Tel. +48 89 307 01 50,
fax. +48 89 762 12 93,
b.rybak@gmina-bartoszyce.pl

Bartoszyce, 2022-04-26

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ Nr 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **ZP.271.13.2022**

Nazwa zadania: **BUDOWA INDYWIDUALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA ZEROEMISYJNEGO WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ DOMU KULTURY W WOJCIECHACH.**

W odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) wyjaśnia poniżej treść zapytań:

1. Prosimy o podanie parametrów technicznych oraz wymiarów i widoku: pozycja 142 – Montaż aluminiowej kratownicy estradowej z możliwością opuszczania jej w celu montażu oświetlenia scenicznego.

Kratownica do podwieszania oświetlenia scenicznego w konstrukcji aluminiowej (alu fi40), o przekroju kwadratowym, łącznej długości 6m, podwieszona na łańcuchach z możliwością opuszczania w celu wygodnej możliwości montażu do niej elementów z wysokości podłogi sceny. System opuszczania i podnoszenia za pomocą jednej korby umieszczony na ścianie bocznej sceny.

Specyfikacja:

- Średnica rury głównej: min. 40mm
- Grubość ścianki rury głównej: min. 2mm
- Średnica lamelek: min. 20mm
- Grubość ścianki lamelek: min. 2mm
- Szerokość: min. 220mm
- Wysokość: min. 220mm

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.

/-/ Andrzej Dycha
Wójt Gminy Bartoszyce

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy