



GMINA BARTOSZYCE
ul. Plac Zwycięstwa 2
11 – 200 Bartoszyce

Tel. +48 89 300 03 69,
Tel. +48 89 307 01 50,
fax. +48 89 762 12 93,
sekretariat@gmina-bartoszyce.pl

Bartoszyce, 2023-10-13

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ Nr 1

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **ZP.271.13.2023.**

Nazwa zadania: **Modernizacja chodnika w miejscowości Głomno.**

W odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) wyjaśnia poniżej treść zapytań:

1. Czy Zamawiający przewiduje naprawę uszkodzonego przepustu pod drogą ? Pozostawienie przepustu w obecnym stanie będzie skutkowało zapadaniem się nowoprojektowanego chodnika z kostki betonowej polbruk za co Wykonawca nie weźmie na siebie odpowiedzialności.

Tak. Zamawiający we własnym zakresie dokona przedłużenia i naprawy uszkodzonego przepustu oraz umocnienie skarpy.

2. Czy Zamawiający przewiduje poszerzenie skarpy na odcinku długości ok. 30,00 m licząc od studni komunikacyjnej w stronę miejscowości Głomno? Obecnie na tym odcinku jest zbyt wąsko na budowę nowego chodnika.

Tak. Zamawiający przewiduje poszerzenie skarpy o ok. 0,25 m w celu uzyskania pobocza za obrzeżem o szerokości min. 0,50 m. Do poszerzenia skarpy można wykorzystać materiał z korytowania.

3. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie odwodnienia i odprowadzenia wody opadowej z jezdni (trylinka) do rowu? Krawężnik nowego chodnika zablokuje odpływ wody do rowu, co spowoduje powstawanie zastoiska wody, a w konsekwencji osiadanie i degradację chodnika.

Tak. Zamawiający przewiduje wykonanie ścieku podchodnikowego i skarpowego z korytek betonowych, który uwzględni w przedmiarze robót.

4. Czy Zamawiający przewiduje przełożenie, podniesienie i wyrównanie części trylinki na jezdni do właściwego poziomu w odniesieniu do krawężnika nowoprojektowanego chodnika?

Nie. Należy wytyczyć krawężnik tak aby wystawał ponad powierzchnię jezdni na wysokość min. 10 cm a maks. 16 cm.

5. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę projektowanego kruszywa KŁSN frakcji 0-31,5 ; C50/30 na pospółkę?

Nie.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: **24 października 2023** r. do godz. **09:00**. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. **09:30**. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.

/-/ Andrzej Dycha
Wójt Gminy Bartoszyce

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy