Mogą wystąpić niezidentyfikowane przez służby geodezyjne rowy, urządzenia itp.

L=40,00m i=2,25%
PVC Ø 0,20m

S70 58,70 / 57,10

L=50,00m i=1,40%
PVC Ø 0,20m

S69 58,00 / 56,40

L=44,00m i=0,91%
PVC Ø 0,20m

S68 57,50 / 56,00

L=31,00m i=0,50%
PVC Ø 0,20m

S67 57,60 / 55,85

L=36,00m i=0,50%
PVC Ø 0,20m

S66 57,50 / 55,69

L=44,00m i=0,50%
PVC Ø 0,20m

S65 57,30 / 55,47

L=42,00m i=1,12%
PVC Ø 0,20m

S64 56,50 / 55,00

L=46,00m i=2,61%
PVC Ø 0,20m

Rys.13

Rys.10



MAPA POGLĄDOWA

STAROSTA BARTOSZYCKI
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
W obszarze oznaczonym linią ... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej
Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto do zasobu powiatowego w dniu 13 GRU. 2010
i zaewidencjonowano pod nr 12/267/10
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych
Projektowane obiekty budowlane wymagające uzgodnienia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych
Bartoszyce, dn. 13 GRU. 2010

Firma GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA „PRYZMAT" s.c. Jan Gienert & Grzegorz Tajs 604 77 04 83 603 19 47 40 13-526 Olsztyn, ul. Partyzantów 31 lok. 15 NIP 739-31-70-500, REGON 511032912 tel/fax biuro: (089) 527 03 73

GEODETA UPRAWNIONY inż. Grzegorz Tajs upr. zaw. GGA Nr 18223

Niniejsza mapa jest zgodna z mapą do celów projektowych nr KERG: 513-186/10 z dnia 13-10-2010

LEGENDA:

- projektowana sieć ks- tłoczna
- projektowana sieć ks- grawitacyjna
- komora przeciskowa
- przewiert sterowany
- rura ochronna
- przepompownia ścieków
- rura osłonowa typu AROT
- istniejąca sieć wodociągowa
- istniejąca sieć telekomunikacyjna
- istniejąca sieć energetyczna
- istniejąca sieć kd
- istniejąca sieć ks

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IZOTERMA"
10 -137 Olsztyn, ul.Błękitna 5, tel. 089 527-32-52 kom. 0502 323 969

Temat:	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Dąbrowa gm. Bartoszyce"
Projektował:	tech. bud.Ryszard Tretau upr. Nr 97 / 80 /OL ; 93 / 94 / OL
Sprawdził:	mgr inż. Zbigniew Kononowicz upr. Nr 110 / 88 / OL upr. Nr 202 / 94 / OL upr. Nr 191 / 89 / OL
Skala: 1:500	Data: Kwiecień-2012r.
	Nr rysunku : 11