


Poziom porównawczy 60,00 m n.p.m.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzędna terenu projektowanego | 63,10 | 63,90 | 64,70 | 65,50 | 66,00 | 66,40 | 66,60 | 66,60 | 67,00 |
| Rzędna terenu istniejącego | 63,10 | 63,90 | 64,70 | 65,50 | 66,00 | 66,40 | 66,60 | 66,60 | 67,00 |
| Rzędna dna kanału | 60,40 | 61,30 | 62,10 | 63,10 | 63,50 | 63,86 | 64,20<br>64,21 | 64,31 | 64,70 |
| Zagłębienie dna kanału [m] | 2,70 | 2,60 | 2,60 | 2,40 | 2,50 | 2,54 | 2,40<br>2,39 | 2,29 | 2,30 |
| Odległości [m] | | 45,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 35,50 | 34,50 | 22,00 | 38,50 |
| Średnice, materiał / Spadek | | PVC-U_SDR41_I 200×4,9 2,0 % | | PVC-U_SDR41_I 200×4,9 2,5 % | PVC-U_SDR41_I 200×4,9 1,0 % | PVC-U_SDR34_I 200×5,9 1,0 % | PVC-U_SDR41_I 200×4,9 1,0 % | PVC-U_SDR34_I 200×5,9 0,5 % | PVC-U_SDR41_I 200×4,9 1,0 % |
| Długość trasy [m] | 0,00 | 45,00 | 85,00 | 125,00 | 165,00 | 200,50 | 235,00 | 257,00 | 295,50 |
| *ODCINEK GRAWITACYJNY* | S155 | S156 | S157 | S158 | S159 | S173 | S174 | S175 | S176 |




Poziom porównawczy 60,00 m n.p.m.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzędna terenu projektowanego | 66,00 | 66,30 | 66,70 | 66,90 | 67,10 | 67,30 |
| Rzędna terenu istniejącego | 66,00 | 66,30 | 66,70 | 66,90 | 67,10 | 67,30 |
| Rzędna dna kanału | 63,50 | 63,76 | 64,20 | 64,41 | 64,65 | 64,82 |
| Zagłębienie dna kanału [m] | 2,50 | 2,54 | 2,50 | 2,49 | 2,45 | 2,48 |
| Odległości [m] | | 26,00 | 34,00 | 21,00 | 40,00 | 28,00 |
| Średnice, materiał / Spadek | | PVC-U_SDR34_I 200×5,9 1,0 % | PVC-U_SDR41_I 200×4,9 1,29 % | PVC-U_SDR41_I 200×4,9 1,0 % | PVC-U_SDR41_I 200×4,9 0,6 % | |
| Długość trasy [m] | 0,00 | 26,00 | 60,00 | 81,00 | 121,00 | 149,00 |
| *ODCINEK GRAWITACYJNY* | S159 | S160 | S161 | S162 | S163 | S164 |

*PROFIL PODŁUŻNY KOMPATYBILNY Z RYS. NR 15*


**P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W I E L O B R A N Ż O W E**
***"I Z O T E R M A"***
**10 -137 Olsztyn, ul.Błękitna 5, tel. 089 527-32-52 kom. 0502 323 969**


| | | |
|---|---|---|
| **Temat:** | "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Dąbrowa gm. Bartoszyce" | |
| **Projektował:** | tech. bud.Ryszard Tretau<br>upr. № 97 / 80 /OŁ ; 93 / 94 / OŁ | |
| **Sprawdził:** | mgr inż. Zbigniew Kononowicz<br>upr. № 110 / 88 / OŁ, upr. № 202 / 94 / OŁ, upr. № 191 / 89 / OŁ | |
| **Skala:** 1:500:100 | **Data:** Kwiecień-2012r. | **Nr rysunku :** **38** |