Rys.12

Rys.10

Rys.7

Niniejsza mapa jest zgodna z mapą do celów projektowych nr KERG: 513-186/10 z dnia 13-10-2010

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TZOTERMA"
10-137 Olsztyn, ul.Błękitna 5, tel. 089 527-32-52 kom. 0502 323 969

Temat: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Dąbrowa gm. Bartoszyce"

Projektował: tech. bud.Ryszard Tretau upr. Nr 97 / 80 / OL : 93 / 94 / OL

Sprawdził: mgr inż. Zbigniew Kononowicz upr. Nr 110 / 88 / OL upr. Nr 202 / 94 / OL upr. Nr 191 / 89 / OL

Skala: 1:500

Data: Kwiecień-2012r.

Nr rysunku : 9

MAPA POGLĄDOWA

STAROSTA BARTOSZYCKI
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
W obszarze oznaczonym linią dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej
Dokumenty z pomiaru uzgodnionego przyjęto do zasobu powiatowego i oznaczono go nr 12/267/10
i zaewidencjonowano pod nr
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych
Projektowane obiekty budowlane wymagają uzgodnienia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych
Bartoszyce, dn. 13 GRU. 2010
13 GRU. 2010

GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Grzegorz Tajs upr. zaw. GGK Nr 16223

GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA "PRYZMAT" s.c. Jan Gawski & Grzegorz Tajs 604 77 94 83 603 19 47 40 10-526 Olsztyn, ul. Partyzantów 31 lok. 15 NIP 739-31-70-580, REGON 511032912 tel/fax biuro: (089) 527 03 73

S88 57,60 / 55,60 — L=29,50m i=2,71% PVC Ø 0,20m
S89 56,60 / 54,84 — L=6,50m i=0,60% PVC Ø 0,20m
S97 55,70 / 53,16 — L=20,00m i=0,50% PVC Ø 0,20m
S99 56,60 / 53,33
S98 56,60 / 53,26
S87 56,80 / 54,80 — L=41,50m i=0,50% PE Ø 0,20m
rura osłonowa TS Ø 300 L= 9,00m
przewiert sterowany
S96 57,00 / 52,95 — L=34,00m i=0,50% PVC Ø 0,20m
S85 57,00 / 54,61 — L=4,00m i=0,50% PVC Ø 0,20m
S86 56,50 / 54,63 — L=30,00m i=2,36% PVC Ø 0,20m
S78 55,50 / 53,60 — L=24,00m i=0,83% PVC Ø 0,20m
S77 55,40 / 53,40 — L=14,50m i=2,76% PVC Ø 0,20m
S76 55,00 / 53,00
S83 55,70 / 53,88 — L=3,00m i=0,50% PVC Ø 0,20m
S95 55,10 / 52,76 — L=28,00m i=1,75% PVC Ø 0,20m
S93 53,70 / 52,20 — L=38,00m i=0,50% PE Ø 0,20m
rura osłonowa TS Ø 300 L= 35,00m
przewiert sterowany
S84 55,70 / 53,90 — L=24,00m i=3,25% PVC Ø 0,20m
rura osłonowa TS Ø 300 L= 4,00m
S94 55,00 / 52,69 — L=13,00m i=0,50% PVC Ø 0,20m
S92 53,00 / 51,50 — L=29,00m i=2,41% PVC Ø 0,20m
S75 54,50 / 52,50 — L=23,50m i=2,13% PVC Ø 0,20m
S74 53,60 / 51,60 — L=22,50m i=3,16% PVC Ø 0,20m
S82 55,00 / 53,10 — L=23,00m i=2,17% PVC Ø 0,20m
S81 54,50 / 52,60 — L=37,00m i=3,12% PE Ø 0,20m
rura osłonowa TS Ø 300 L= 11,00m
S80 53,50 / 51,60 — L=25,00m i=1,20% PE Ø 0,20m
ciepł. rura osłonowa TS Ø 300 L= 22,50m
S79 53,30 / 51,30 — L=30,00m i=0,50% PVC Ø 0,20m
rura osłonowa TS Ø 300 L= 32,00m
przewiert sterowany L=13,00m i=0,50% PE Ø 0,20m
S91 52,60 / 51,10 — L=39,00m i=0,80% PE Ø 0,20m
przewiert sterowany
S90 52,50 / 48,30 — L=5,00m i=0,60% PE Ø 0,20m
L=35,00m i=6,00% PE Ø 0,20m
S73 52,70 / 50,46 — L=9,00m i=0,50% PVC Ø 0,20m
S72 52,60 / 50,41 — wlot na 50,79 — L=3,00m i=1,00% PVC Ø 0,20m
L=28,00m i=7,00% PVC Ø 0,20m
S47 52,70 / 48,33 — wlot na 49,08 — L=23,00m i=0,50% PE Ø 0,20m
S46 52,84 / 49,20
S45 52,40 / 49,31 — L=20,00m i=0,50% PE Ø 0,20m
przewiert sterowany L=22,50m i=0,50% PE Ø 0,20m
S44 52,60 / 49,41
przewiert sterowany L=30,50m i=1,31% PE Ø 0,20m
S43 53,30 / 51,30
rura osłonowa TS Ø 300 L= 9,50m wlot na 51,23
S42 53,00 / 49,51 — L=31,00m i=0,50% PVC Ø 0,20m
S41 53,20 / 49,66
przewiert sterowany L=19,00m i=0,50% PE Ø 0,20m
S48 52,50 / 48,45 — L=41,00m i=0,50% PVC Ø 0,20m
L=46,50m i=2,45% PVC Ø 0,20m
S49 52,00 / 48,66 — L=36,00m i=3,20% PVC Ø 0,20m
S50 51,50 / 49,80
P1 Zbiornik awaryjny Ø 2,0m L=5,4m V=15,0m³ typowy Weho Agro (możliwość zamiany na inny o poj. V=15,0m³)

LEGENDA:
- projektowana sieć ks- tłoczna
- projektowana sieć ks- grawitacyjna
- komora przeciskowa
- przewiert sterowany
- rura ochronna
- przepompownia ścieków
- rura osłonowa typu AROT
- istniejąca sieć wodociągowa
- istniejąca sieć telekomunikacyjna
- istniejąca sieć energetyczna
- istniejąca sieć kd
- istniejąca sieć ks

Mogą wystąpić niezidentyfikowane przez służby geodezyjne rowy, urządzenia itp.