

Poziom porównawczy 60,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	63,00	63,60	65,15	67,50	68,30	68,30	68,10	67,90	67,90							
Rzędna terenu istniejącego	63,00	63,60	65,15	67,50	68,30	68,30	68,10	67,90	67,90							
Rzędna dna kanału	61,40	62,00	63,55	65,90	66,70	66,70	66,50	66,30	66,30							
Zagłębienie dna kanału [m]	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60							
Odległości [m]	22,04		40,65		52,97		37,05	9,98	39,31		26,05		8,72			
Średnice, materiał / Spadek	PE80_SDR17_sz 110×4,2	2,7 %	PE80_SDR17_sz 110×4,2	3,8 %	PE80_SDR17_sz 110×4,2	4,4 %	PE80_SDR17_sz 110×4,2	2,2 %	PE80_SDR17_sz 110×4,2	0,0 %	110×4,2 PE80_SDR17_sz	0,5 %	110×4,2 PE80_SDR17_sz	0,8 %	PE80_SDR17_sz 110×4,2	0,0 %
Długość trasy [m]	0,00	22,04	62,69		115,65		152,70	162,68	201,99		228,04		236,76			
	w8	w9	w10		w11		w12	w13	w14		w15		w16			

ODCINEK TŁOCZNY

PROFIL PODŁUŻNY KOMPATYBILNY Z RYS. NR 2

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W I E L O B R A N Ż O W E
"I Z O T E R M A"
10 -137 Olsztyn, ul.Błękitna 5, tel. 089 527-32-52 kom. 0502 323 969

Temat:	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Dąbrowa gm. Bartoszyce"	
Projektował:	tech. bud.Ryszard Tretau upr. Nr 97 / 80 /OL : 93 / 94 / OL	
Sprawdził:	mgr inż. Zbigniew Kononowicz upr. Nr 110 / 88 / OL upr. Nr 202 / 94 / OL upr. Nr 191 / 89 / OL	
Skala: 1:500:100	**Data:** Kwiecień-2012r.	**Nr rysunku :** **19**