

Poziom porównawczy 60,00 m n.p.m.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzędna terenu projektowanego | 67,90 | | 66,50 | | 64,60 | | 63,80 | | |
| Rzędna terenu istniejącego | 67,90 | | 66,50 | | 64,60 | | 63,80 | | |
| Rzędna dna kanału | 66,30 | | 64,90 | | 63,00 | | 62,20 | | |
| Zagłębienie dna kanału [m] | 1,60 | | 1,60 | | 1,60 | | 1,60 | | |
| Odległości [m] | | 116,76 | | 128,15 | | 52,12 | | | |
| Średnice, materiał / Spadek | 110×4,2 PE80_SDR17_sz | 1,2 % | 110×4,2 PE80_SDR17_sz | 1,5 % | | | | | |
| Długość trasy [m] | 0,00 | | 116,76 | | 244,92 | | 297,04 | | |
| | w16 | | w17 | | w18 | | w19 | | |

*ODCINEK TŁOCZNY*

*PROFIL PODŁUŻNY KOMPATYBILNY Z RYS. NR 3*


**P R Z E D S I Ę B I O R S T W O  W I E L O B R A N Ż O W E**
***"I Z O T E R M A"***
**10 -137 Olsztyn, ul.Błękitna 5, tel. 089 527-32-52 kom. 0502 323 969**


| | | |
|---|---|---|
| **Temat:** | "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Dąbrowa gm. Bartoszyce" | |
| **Projektował:** | tech. bud.Ryszard Tretau<br>upr. Nr 97 / 80 /OL ; 93 / 94 / OL | |
| **Sprawdził:** | mgr inż. Zbigniew Kononowicz<br>upr. Nr 110 / 88 / OL upr. Nr 202 / 94 / OL upr. Nr 191 / 89 / OL | |
| **Skala:** 1:500:100 | **Data:** Kwiecień-2012r. | **Nr rysunku :** **20** |