

## ST 03.00.00. KANALIZACJA SANITARNA

### ST 03.00.00. KANALIZACJA SANITARNA

#### 1. WSTĘP

##### 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągów tłocznych.

##### 1.2. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej.

Szczegółowy zakres, rodzaj i ilość robót podano w przedmiarze robót. Charakterystyczne parametry kanalizacji:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC o średnicy wewnętrznej  $\varnothing$  160 mm
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC  $\varnothing$  200 mm
- rurociągi tłoczne pompowni sieciowych PE 110

W zakres robót wchodzi:

- roboty przygotowawcze
- odwodnienie wykopów
- przeciski pod drogami i rowami
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych
- ochrona przed korozją
- próby szczelności na infiltrację i eksfiltrację
- próby szczelności rurociągów tłocznych kanalizacji ciśnieniowej.

Szczegółowy zakres, rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.

##### 1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- ustalić miejsce planu budowy
- ustalić miejsce składowania materiałów
- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej
- zabezpieczyć teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu.

#### 2. MATERIAŁY

##### 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.

Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny mieć:

- Ocenę ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, lub
- Deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, lub
- Oznakowanie znakiem budowlanym, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, lub uznano za „regionalny wyrób budowlany”.