Mogą wystąpić niezidentyfikowane przez służby geodezyjne rowy, urządzenia itp.

Rys.6

Rys.9

Rys.8

L=38,00m i=1,05%
PVC Ø 0,20m

S21 54,90 / 53,10

L=22,00m i=2,27%
PVC Ø 0,20m

S22 54,40 / 52,60

S23 54,00 / 52,36
L=9,00m i=3,00%
PVC Ø 0,20m

S24 53,80 / 52,09
L=36,00m i=1,00%
PVC Ø 0,20m

L=11,50m i=2,08%
PVC Ø 0,20m

istn. rów nie zinwentaryzowany przez geodetów na mapie

ks tłoczny PE Ø 0,11m
całkowita długość L=2036,50m

S25 53,50 / 51,73
L=35,00m i=2,08%
PVC Ø 0,20m

przewiert sterowany

S26 52,90 / 51,00

L=40,00m i=1,00%
PE Ø 0,20m

rura osłonowa TS Ø 300
L= 20,00m

rura osłonowa TS Ø 250
L= 20,00m

S27 52,80 / 49,93
wlot na 50,60

L=32,00m i=0,50%
PVC Ø 0,20m

S28 52,70 / 50,09
L=25,00m i=0,50%
PVC Ø 0,20m

rura osłonowa TS Ø 300
L= 9,00m

S29 52,80 / 50,22

L=46,50m i=0,50%
PVC Ø 0,20m

S30 52,70 / 50,45
L=50,00m i=0,50%
PVC Ø 0,20m

S40 52,80 / 49,81
L=24,00m i=0,50%
PVC Ø 0,20m

S41 53,20 / 49,66
L=30,00m i=0,50%
PVC Ø 0,20m

S42 53,00 / 49,51
L=31,00m i=0,50%
PVC Ø 0,20m

wlot na 51,23
L=9,50m

12-257 przewiert sterowany
L=19,00m i=0,50%
PE Ø 0,20m

AROT 4,5 m

MAPA POGLĄDOWA



STAROSTA BARTOSZYCKI
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
W obszarze oznaczonym linią ... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.
Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto do zasobu powiatowego w dniu 13 GRU. 2010 i zaewidencjonowano pod nr 12/267/10
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
Bartoszyce, dn. 13 GRU. 2010

FIRMA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA
„PRYZMAT" S.C.
Jan Górecki & Grzegorz Tajs
604 77 94 83 603 19 47 40
10-528 Olsztyn, ul. Partyzantów 31 lok. 15
NIP 739-31-70-500, REGON 511032912
tel/fax biuro: 089 527 03 73

GEODETA UPRAWNIONY
inż. Grzegorz Tajs
upr. zaw. GGK Nr 18223

Niniejsza mapa jest zgodna z mapą do celów projektowych nr KERG: 513-186/10 z dnia 13-10-2010

LEGENDA:

- projektowana sieć ks- tłoczna
- projektowana sieć ks- grawitacyjna
- komora przeciskowa
- przewiert sterowany
- rura ochronna
- przepompownia ścieków
- rura osłonowa typu AROT
- istniejąca sieć wodociągowa
- istniejąca sieć telekomunikacyjna
- istniejąca sieć energetyczna
- istniejąca sieć kd
- istniejąca sieć ks

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IZOTERMA" 10 -137 Olsztyn, ul.Błękitna 5, tel. 089 527-32-52 kom. 0502 323 969		
Temat:	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Dąbrowa gm. Bartoszyce"	
Projektował:	tech. bud.Ryszard Tretau upr. Nr 97 / 80 /OL ; 93 / 94 / OL	
Sprawdził:	mgr inż. Zbigniew Kononowicz upr. Nr 110 / 88 / OL upr. Nr 202 / 94 / OL upr. Nr 191 / 89 / OL	
Skala: 1:500	**Data:** Kwiecień-2012r.	**Nr rysunku :** 7