


RZUT PIWNIC



UWAGA:

W budynkach wielorodzinnych w piwnicy za zaworem przelotowym montować zawór antyskażeniowy

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OLSZTYNIE

Obiekt : Sieć wodociągowa z przyłączami

Adres:

Rysunek : **Przykład montażu instalacji
wewnętrznych w budynkach z piwnicami**

Gmina Bartoszyce

Nr rys.

17

Projektował:

mgr inż. Grzegorz Pokorski
upr.bud.nr 01/06/OL

Skala:

b.s.

Data:

07.2014

Sprawdził:

mgr inż. Stefan Pokorski
upr. bud. nr 62/89/OL

Branża:

sanit.