

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Data:
03.06.2013 r.

Nasz znak:
OA.II.271.4.2.2.2013.M.M.

Data:
04.06.2013 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „wybudowanie infrastrukturalnego uzbrojenia terenu zabudowy mieszkaniowej w Wawrzynach – etap VI”

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło w dniu 3 czerwca 2013 roku informuję, że:

1. Kanalizacja sanitarna – czy studnie S106, S77, S73, S80KR4 są studniami istniejącymi do których należy się włączyć czy studnie te wchodzi w zakres wykonania zadania.

Studnię S106 należy wybudować wraz z odcinkiem sieci przewidzianej zamówieniem.
Studnie S106, S77, S73, S80KR4 są studniami istniejącymi do których należy się włączyć.

2. Kanalizacja deszczowa – czy studnie D60, D65, D63 są studniami istniejącymi do których należy się włączyć czy studnie te wchodzi w zakres wykonania zadania, oraz czy osadnik O4 i separator SE4 wraz z kanałem odpływowym i wylotem wchodzi w zakres zadania.

Osadnik O4 i separator SE4 wraz z kanałem odpływowym i wylotem wchodzi w zakres zadania.
Studnie D60, D65, D63 są studniami istniejącymi do których należy się włączyć.

3. Przepompownia P4 – w jaki sposób zamawiający przewiduje odbiór końcowy przepompowni bez stałego zasilania energetycznego.

Odbiór końcowy przepompowni odbędzie się z pomocą agregatu prądotwórczego – przeprowadzano już taki odbiór.