

Lokalizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody
na istniejącej sieci wodociągowej
na działce nr 2/1 obręb-6 Borki gm.Bartoszyce.

PII

27

26 / 1

dr

j. grunt.

Studnia D=2,5m h= 2,57m.
Stacja podnoszenia ciśnienia

Ogrodzenie

3 x Zasuwy 100

-3,0m - DOJAZD

-3,0m

-6,0m

-5,5m

-5,5m

kierunek przepływu

PsIII

x 6013750

y 7480800

UWAGA:

Istniejącą zasuwę można wykorzystać pod warunkiem,
że jest sprawna technicznie.

<p>87.6</p> <p>PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IZOTERMA" 10 -137 Olsztyn, ul.Błękitna 5, tel. 089 527-32-52 kom. 502 323 969</p>		
Temat:	Montaż stacji podnoszenia ciśnienia wody na istniejącej sieci wodociągowej na działce nr 2/1 obręb-6 Borki gm.Bartoszyce .	
Projektował:	tech. bud.Tadeusz Chmielewski upr. Nr 82 / 87	
Sprawdził:	mgr inż. Zbigniew Kononowicz upr. Nr 110 / 88 / OL upr. Nr 202 / 94 / OL	
Skala: 1:200	Data: lipiec-2012r.	Nr rysunku : 4